



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 2x1mm ² ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 4x1mm ² ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 2x1mm ² ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 4x1mm ² ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP-Cat6
	D _o DIGITAL OUTPUT
	D _i DIGITAL INPUT
	A _o ANALOG OUTPUT
	A _i ANALOG INPUT
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΑΛΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΗΣ
	ΘΕΡΜΙΚΟ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
	ΡΑΓΩΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAND-OFF-AUTO
	ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

<div></div> <div>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Πολυτεχνειούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Τηλ.: 2107723753, Fax: 2107721208</div>			
ΕΡΓΟ:		ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:		ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΟΓΡΑΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS			
ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ		BMS.25	
BMS - ΚΚΜ Α, Δ & Ζ ΚΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΚΤ. 7)			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2017	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΑΝΕΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	<div>ΦΡΑΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μηχανολόγος μηχανικός</div> <div>ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μηχανολόγος μηχανικός</div>		
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:			
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η προετοιμασμένη του Τμήματος Μελετών		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η αναπληρώτρια προετοιμασμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολτικός Μηχανικός		ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολτικός Μηχανικός	