



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 2x1mm <sup>2</sup> ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 4x1mm <sup>2</sup> ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 2x1mm <sup>2</sup> ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 4x1mm <sup>2</sup> ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP-Cat6
	DIGITAL OUTPUT
	DIGITAL INPUT
	ANALOG OUTPUT
	ANALOG INPUT
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΑΛΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΗΣ
	ΘΕΡΜΙΚΟ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΑΛΕΞΕΙΡΙΣΜΟΥ
	ΡΑΓΩΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAND-OF-AUTO
	ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πολυτεχνειούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Τηλ.: 2107723753, Fax: 2107721208

ΕΡΓΟ:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ		BMS.13
BMS - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ & ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤ. Η/Υ (ΚΤ. 6)		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2017	ΚΛΙΜΑΚΑ: ANEY
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ		
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:	ΦΡΑΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μηχανολόγος μηχανικός	
	ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μηχανολόγος μηχανικός	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊστάμενη του Τμήματος Μελετών		Η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολτικός Μηχανικός		ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολτικός Μηχανικός