



ΔΩΜΑ ΚΤΗΡΙΟΥ Α



ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΛ. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΝΗ

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΚΕ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ D0 = 12
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ A1 = 1




ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΙΝ. ΨΥΚΤ

ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ D0 : 1
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ D1 : 2

ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΨΥΚΤΗΣ



ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΚΕ
ΚΑΛΩΔΙΟ LVVSY 12X1 mm2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧ. ΑΕΡΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ D0 : 3

ΑΚΕ
MX-A-TP

Α1
ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
& ΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΧΟΡΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘ. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

TE
ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
& ΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΧΟΡΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΥΚΤΗ
ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

—	ΚΑΛΩΔΙΟ LVVSY 2x1mm2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
- - -	ΚΑΛΩΔΙΟ LVVSY 4x1mm2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
—	ΚΑΛΩΔΙΟ LVVSY 2x1mm2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
—	ΚΑΛΩΔΙΟ LVVSY 4x1mm2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
—	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP-Cat5
D0	DIGITAL OUTPUT
D1	DIGITAL INPUT
A0	ANALOG OUTPUT
A1	ANALOG INPUT
F	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
□	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ
⊙	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ
⊙	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΗΣ
□	ΘΕΡΜΙΚΟ
⚡	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΕΠΕΜΒΟΥ
⏻	ΡΑΓΔΩΔΙΑΚΟΤΗΣ HAND-OFF-AUTO
⏻	ΠΑΡΑΧΩΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
⏻	ΑΥΤΟΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πολυτεχνειούπολη, Ηλ. Πολυτεχνείου 9, 15703 Ζωγράφου, Τηλ.: 2107723753, Fax: 2107721208

ΕΡΓΟ:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ	
BMS - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ & ΨΥΚΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΤ.Λ	BMS.24

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2017	ΚΩΔΙΚΟΣ:	ANEY
-------------	--------------	----------	------

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:	ΦΑΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μηχανολόγος μηχανικός
	ΖΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μηχανολόγος μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προετοιμασία του Τμήματος Μελετών	Η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΛΤΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολτικός Μηχανικός	ΕΛΤΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολτικός Μηχανικός