



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΚΑΛΩΔΙΟ LIUCY 2x1mm2 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟ LIUCY 4x1mm2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟ LIUCY 2x1mm2 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟ LIUCY 4x1mm2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟ UTP-Cat6
- D_o DIGITAL OUTPUT
D_i DIGITAL INPUT
A_o ANALOG OUTPUT
A_i ANALOG INPUT
F ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
TE ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ
P ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
FL ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΑΛΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΗΣ
ΘΕΡΜΙΚΟ
C1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
H A ΡΑΓΩΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAND-OF-AUTO
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΑΚΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πολυτεχνειούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Τηλ.: 2107723753, Fax: 2107721208

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΟΓΡΑΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ		BMS.26
BMS ΚΤ. Ε ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΩΜΑ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2017	ΚΛΙΜΑΚΑ: ANEY
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ		
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:	ΦΡΑΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μηχανολόγος μηχανικός	
	ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μηχανολόγος μηχανικός	

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών	Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολτικός Μηχανικός	ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολτικός Μηχανικός