






ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ


- 


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 0,15-0,20μ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
- 


ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
- 


ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
- 


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
- 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
- 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΑΠΛΙΚΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ, LED 8W
- 


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΛΟΥΤΡΟΥ, 300X300mm, LED 22W, ΘΕΡΜΟ
- 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
- 

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ 1750W
- 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ, ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ 16Α, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ 10Α, ΜΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πολυτεχνειούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Τηλ.: 2107722399, Fax: 2107721208

ΕΡΓΟ:	"ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Η/Υ"		
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΗΛ.1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019	ΚΛΙΜΑΚΑ:	1: 50
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
ΜΕΛΕΤΗ:			
	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΗΣ ΝΕΡΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός		
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	
Η προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών		Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολιτικός Μηχανικός		ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολιτικός Μηχανικός	