

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2107723358, FAX 2107721913

Πληροφορίες: Σ. Καρανάσιος
Τηλ.: 210 7724033
Τηλ/πια: 210 7721913
Ηλ. Δ/ση: skaranas@central.ntua.gr

Αθήνα, 25/08/2020

Αρ. Πρωτ. 35197

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ**ΠΡΟΣ**

Όλους τους συμμετέχοντες

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση επί της υπ' αριθμ. 34155/31-07-2020 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών και αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος ΕΜΠ Πατησίων».

Αναφορικά με σχετικό αίτημα παροχής διευκρινήσεων επί της υπ' αριθμ. 34155/31-07-2020 Διακήρυξης που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 95331, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Υποβληθέν αίτημα 24/08/2020 12:50:05**ΕΡΩΤΗΣΗ 1:**

Στη σελίδα 51 στο παράρτημα II των τεχνικών προδιαγραφών δίνεται μια κατηγοριοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με έναν διαχωρισμό που γίνεται ανάλογα με την ψυκτική απόδοση (KW) των μηχανημάτων.

Παρόλα αυτά, στον πίνακα συμμόρφωσης του τμήματος 1 που βρίσκεται στη σελίδα 89 του τεύχους δίνονται **κάποιες άλλες** προδιαγραφές σχετικά με τα μηχανήματα (π.χ. ESEER και COP για την αντλία θερμότητας ονομαστικής ψυκτικής 325 KW στο νέο κτίριο 1 της σχολής πολιτικών μηχανικών).

Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής:

Ποιος είναι ο πίνακας των προδιαγραφών τον οποίον θα λάβουμε υπόψιν ώστε να προχωρήσουμε στην επιλογή των μηχανημάτων που θα συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος, σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Για το είδος με αύξοντα αριθμό (α/α 1) «Αντικατάσταση αντλίας θερμότητας ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 325 KW στο νέο κτήριο 1 της σχολής Πολιτικών Μηχανικών και συναφείς εργασίες», **οι βαθμοί ESEER και COP είναι >4,1 και >3,0, αντίστοιχα.**

Β) Για το είδος με α/α 2 «Αντικατάσταση αντλίας θερμότητας ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 30 KW, στο κτήριο του ΚΕΔ και συναφείς εργασίες», **ο βαθμός COP είναι >2,6.**

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τους επικαιροποιημένους Πίνακες Συμμόρφωσης για το Τμήμα 1 του Διαγωνισμού που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Αν. Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε. Μπατζιά